

## Informacja o wyrobie

### nr WPQF PN25-40/EEC/0022

#### Podstawowe dane o wyrobie:

Nazwa i opis wyrobu:	wodomierze przemysłowe z poziomą osią typu <b>WP QF</b> z liczydłem hermetycznym wg IP68, całkowicie suchobieźnym, przeznaczone do pomiaru objętości zimnej wody pitnej do 40°C i ciśnieniu nominalnym PN 25 lub PN 40 bar
Średnica nominalna:	DN50, DN80, DN100, DN200, DN250, DN300 [mm]
Pozycja zabudowy:	dowolna
Nazwa producenta:	<b>Sensus GmbH Hannover</b>
Adres producenta:	Meineckenstr. 10, D-30880 Laatzen, Niemcy

#### Zgodność z wymaganiami:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.12.1974 nr 75/33/EWG w sprawie dostosowania ustawodawstwa państw członkowskich dotyczącego wodomierzy do wody zimnej.

Zastosowane normy i dokumenty normatywne:

- PN-ISO 4064-1:1997
- PN-ISO 4064-2:1997
- PN-ISO 4064-3:1997
- OIML R 49-1: 2006
- OIML R 49-2: 2006

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23 października 2007r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze (Dz.U. z dnia 13 listopada 2007r.).

#### Dane techniczne deklarowane przez producenta:

Średnica nominalna	DN	50	80	100	150	200	250	300	
Nominalny strumień objętości wg ISO 4064	Q <sub>n</sub>	15	40	60	150	250	400	600	
Q <sub>max</sub>	Maksymalny strumień objętości (kilka minut)	m <sup>3</sup> /h	80	200	250	600	800	1200	2000
Q <sub>n</sub>	Nominalny strumień ± 2%	m <sup>3</sup> /h	40	120	180	400	550	750	1000
Q <sub>t</sub>	Pośredni strumień ± 2%	m <sup>3</sup> /h	1.0	1.0	2.5	4.0	6.0	12	15
Q <sub>min</sub>	Minimalny strumień ± 5%	m <sup>3</sup> /h	0.5	0.6	1.2	2.75	4.0	6.0	12
	przepływ rozruchowy		0.2	0.25	0.3	1.7	1.8	3.0	9.0

#### Sensus Polska Sp. z o.o.

Ul. Mazowiecka 63/65 | 87-100 Toruń  
 Telefon: +48 (56) 654-33-03  
 Fax: +48 (56) 657-21-45  
 E-mail: [info.pl@sensus.com](mailto:info.pl@sensus.com)  
[www.sensus.com](http://www.sensus.com)

KRS: 0000255586 | NIP: PL 9521993528

REGON: 140534664

Zarząd: V. Cervenka | P. Lewandowski

Konto bankowe w Deutsche Bank

Nr 14 1880000900000110110101527009

Wysokość kapitału zakładowego: 320 000,00 zł

Wyposażenie dodatkowe:

- dwa kontaktronowe nadajniki impulsów typu RD
- optoelektroniczny nadajnik impulsów typu OD
- korpus wodomierza z gniazdem G ¼ do podłączenia czujnika ciśnienia


Dokumenty odniesienia:

- zatwierdzenie typu EEC dla DN50 ... DN100 - **D 79 6.132.02** – ważne do 29.10.2016
- zatwierdzenie typu EEC dla DN150 ... DN300 - **D 90 6.132.01** – ważne do 29.10.2016
- atest PZH Nr **HK/W/0795/02/2010** – ważny do 24.11.2015

Wyroby objęte specyfikacją techniczną: LB5200 – wodomierze WP QF.

Informację o wyrobie opublikował: **Sensus Polska Sp. z o.o.** wyłączny przedstawiciel w Polsce Sensus GmbH Hannover.

Podpis osoby upoważnionej:

**DYREKTOR**  
  
.....  
*Piotr Lewandowski*

Toruń dn. 26.11.2013r.