



PTH "ECONOMY"  
Poznań, ul. Marcelińska 71  
tel. 67-33-41, 67-68-31



*Wielkości strat spowodowane nieuszczelnościami  
instalacji wodnych*

otwory		dm <sup>3</sup> /		m <sup>3</sup> /	
mm	∅	min.	h	dobę	mies.
Öffnung		Liter in der		Kubikmeter im	
mm	∅	Minute	Stunde	Tag	Monat
0,5	•	0,33	20	0,48	14,4
1,0	•	0,97	58	1,39	41,6
1,5	•	1,82	110	2,64	79
2,0	•	3,16	190	4,56	136
2,5	•	5,09	305	7,30	218
3,0	•	8,15	490	11,75	351
3,5	•	11,3	680	16,3	490
4,0	•	14,8	890	21,4	640
4,5	•	18,2	1100	26,4	790
5,0	•	22,3	1340	32,0	960
5,5	•	26,0	1560	37,4	1120
6,0	•	30,0	1800	43,2	1300
6,5	•	34,0	2050	49,1	1478
7,0	•	39,3	2360	56,8	1700

Obige Zahlenwerte gelten bei 5 atü Betriebsdruck mit 100 %  
bei 4 atü Betriebsdruck mit 89 %  
bei 3 atü Betriebsdruck mit 77 %  
bei 2 atü Betriebsdruck mit 63 %  
bei 1 atü Betriebsdruck mit 45 %

*Przedstawione wielkości obowiązują dla ciśnienia 5 atn.*

*Dla innych wartości ciśnienia należy stosować mnożniki:*

0,89 - dla 4 atn  
0,77 - dla 3 atn  
0,63 - dla 2 atn  
0,45 - dla 1 atn